

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий



МАДОВ ДС № 29 "Ёлочка"

Т.М. Корнеевко

Лист актуализации паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 2 от 30.06.2021г.

Год/ Квартал запланировано	Год/Квартал исполнено	Перечень Мероприятий	Примечание
2021/ IV	2022/ IV	-Отсутствует контрастная маркировка входной калитки; Отсутствует тактильноконтрастные напольные указатели Покрытие пешеходных дорожек, асфальтное покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта; Переходы в местах примыкания пешеходной дорожки и проезжих, внутридворовых, путей образуют одиночную ступень, что недопустимо п.5.1.12 СП 59.13330.2020	Мероприятие выполнено частично : нанесена контрастная маркировка входной калитки
2022/ IV	2023/ IV	Отсутствует визуальная, контрастная маркировка ограждений путей движения, бордюрных камней; высота	Мероприятие выполнено частично :нанести контрастную маркировку путей движения на территории объекта

		<p>перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2020; Покрытие пешеходных дорожек, асфальтное покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта ;</p> <p>Переходы в местах примыкания пешеходной дорожки и проезжих, внутридворовых, путей образуют одиночную ступень, что не допустимо п.5.1.12 СП 59.13330.2020</p>	
2022/ IV	2023/ III	Отсутствие обеспечение услуги тьютера	<p>Прошли обучения сотрудники по программе «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицами с ограниченными возможностями здоровья»</p>
2023/ III	2025/ IV	<p>Обустроить ограждение лестницы входной группы объекта, ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные; - обеспечить монтаж тактильных напольных указателей</p>	<p>При наличии выделения денежных средств</p>
2023/ IV	2026/ IV	<p>Отсутствует специальное оборудование для организации эвакуации, в случаи возникновения ЧС, для различных нозологий инвалидности и МГН</p>	<p>При наличии выделения денежных средств</p>