

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

МАДОВ ДС № 29 "Ёлочка"

Т.М. Корнеевко



Лист актуализации паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1 от 30.06.2021г.

Год/ Квартал запланировано	Год/Квартал исполнено	Перечень Мероприятий	Примечание
2021/ IV	2022/ IV Частично перенесено на 2025/ IV	-Отсутствует контрастная маркировка входной калитки; Отсутствует тактильнокоонтрастные напольные указатели Покрытие пешеходных дорожек, асфальтное покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта; Переходы в местах примыкания пешеходной дорожки и проезжих, внутридворовых, путей образуют единичную ступень, что недопустимо п.5.1.12 СП 59.13330.2020	Мероприятие выполнено частично : нанесена контрастная маркировка входной калитки
2022/ IV	2023/ IV	Отсутствует визуальная, контрастная маркировка ограждений путей движения, бордюрных камней; высота	Мероприятие выполнено частично :нанести контрастную маркировку путей движения на территории объекта

	Частично перенесено на 2025/IV	перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2020; Покрытие пешеходных дорожек, асфальтное покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта ; Переходы в местах примыкания пешеходной дорожки и проезжих, внутридворовых, путей образуют одиночную ступень, что не допустимо п.5.1.12 СП 59.13330.2020	
2022/IV	2023/III	Отсутствие обеспечение услуги тьютера	Прошли обучения сотрудники по программе «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицами с ограниченными возможностями здоровья»
2023/III	2025/IV	Обустроить ограждение лестницы входной группы объекта, ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные; - обеспечить монтаж тактильных напольных указателей	При наличии выделения денежных средств
2023/IV	2026/IV	Отсутствует специальное оборудование для организации эвакуации, в случаи возникновения ЧС, для различных нозологий инвалидности и МПН	При наличии выделения денежных средств